



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ ЕЕ.ПБ01.Н.00316

№ ПС 00710

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

«SKANO FIBREBOARD OÜ». Адрес: Rääma 31, 80044 Pärnu (Эстония).  
Телефон/факс: +3724451800, e-mail: fibreboard@skano.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«SKANO FIBREBOARD OÜ». Адрес: Rääma 31, 80044 Pärnu (Эстония).  
Телефон/факс: +3724451800, e-mail: fibreboard@skano.com.

**ОРГАН ПО**

**СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8(800)700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2020.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Ветрозащитная плита «Изоплат», выпускаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Группа горючести – Г2. ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость». Группа воспламеняемости – В2, код ОКПД2 код ТН ВЭД 4411149000  
ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. 4.18, п. 4.20. Группа дымообразующей способности – ДЗ, Группа токсичности продуктов горения – Т2. ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени». Группа распространения пламени – РП2.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокол испытаний № 00418/ЕМ-16 от 01.11.2018 года.  
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2020 года.

Техническая документация изготовителя, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.ЕЕ.0001.Р41138 от 02.10.2018 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 01.11.2018 г. по 31.10.2023 г.

**Руководитель**  
(заместитель руководителя органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Фатеева М.Е.**

**Секерин Е.С.**

